令和8年度 水質検査結果　採水地点:鳥羽町(管理センター配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	ー	水温	ー	13.8 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	ー											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	ー											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	ー											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	ー											
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	ー											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	ー											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	ー											
質	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	ー											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	ー											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	ー											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	ー											
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	ー											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	ー											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	ー											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	ー											
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	ー											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	ー											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	ー											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	ー											
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	ー											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	ー											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	ー											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	ー											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	ー											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	ー											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	ー											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	ー											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	ー											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	ー											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	ー											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	ー											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	ー											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	ー											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.0 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	49 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	ー											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	ー											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	ー											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	ー											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	ー											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.2											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L											

令和8年度 水質検査結果　採水地点:川去町(管理センター配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	－	水温	－	14.3 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
質	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.48mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	51 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	6.9											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L											

令和8年度 水質検査結果　採水地点:石生谷町(西部配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	－	水温	－	14.8 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
質	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.49mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	54 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.1											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
目	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.2 mg/L											

令和8年度 水質検査結果　採水地点:大野町(東部配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	－	水温	－	14.0 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	47 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.2											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L											

令和8年度 水質検査結果　採水地点:中戸口町(河和田第2配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	－	水温	－	13.9 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	50 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.6											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L											

令和8年度 水質検査結果　採水地点:上戸口町(上戸口配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	－	水温	－	13.7 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.4 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	42 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.5											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L											

令和8年度 水質検査結果　採水地点:西袋町(椿坂配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	－	水温	－	14.6 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	39 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.4											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L											

水質基準項目

令和8年度 水質検査結果　採水地点:金谷町(金谷配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日												
	－	水温	－	13.0 ℃												
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml												
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性												
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－												
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－												
質	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.30mg/L												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－												
基	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－												
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－												
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－												
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－												
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－												
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－												
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－												
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－												
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.1 mg/L												
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	40 mg/L												
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－												
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－												
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－												
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－												
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－												
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満												
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.3												
	48	味	異常でないこと	異常なし												
	49	臭気	異常でないこと	異常なし												
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満												
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満												
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L												

令和8年度 水質検査結果　採水地点:尾花町(河和田第1配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
水質基準項目	－	水温	－	13.6 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.31mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.1 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	38 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.3											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.4 mg/L											

令和8年度 水質検査結果　採水地点:上河内町(上河内配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日												
	－	水温	－	13.3 ℃												
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml												
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性												
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－												
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－												
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－												
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－												
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－												
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－												
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－												
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－												
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－												
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－												
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－												
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－												
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－												
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－												
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－												
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－												
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.7 mg/L												
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21 mg/L												
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	41 mg/L												
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－												
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－												
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－												
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－												
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－												
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満												
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	7.5												
	48	味	異常でないこと	異常なし												
	49	臭気	異常でないこと	異常なし												
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満												
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満												
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.2 mg/L												

令和8年度 水質検査結果　採水地点:浄水場出口(管理センター配水)

	番号	項目名	基準値	令和8年4月8日											
	－	水温	－	13.0 ℃											
	1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/ml											
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
水	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－											
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.51mg/L											
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－											
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－											
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－											
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－											
項	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－											
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－											
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満											
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－											
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L											
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24 mg/L											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	50 mg/L											
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－											
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－											
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－											
	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満											
	47	pH値	5.8以上　8.6以下	6.9											
	48	味	異常でないこと	異常なし											
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											
	50	色度	5度以下	0.5 度 未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満											
遊離残留塩素			0.1mg/L以上	0.3 mg/L											